

BANRISUL LICITACOES

De: BANRISUL LICITACOES
Enviado em: segunda-feira, 5 de setembro de 2022 08:45
Para: 'dgeng@terra.com.br'
Assunto: ENC: REFERENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0000545/2022

À DG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Ref.: Esclarecimento Licitação nº0000545/2022

Objeto: Execução de obras civis, de acabamentos, instalações sanitárias, instalações elétricas, lógica e mecânica para reforma do quarto pavimento do prédio localizado na Rua Siqueira Campos, nº833, bairro Centro Histórico, em Porto Alegre/RS.

Prezados,

A MOPA realmente parou de fabricar este produto este ano após a venda para a NIEDAX. Uma vez que o indicativo é uma referência, na falta deste produto da MOPA, conforme consta no memorial descritivo (vide abaixo) deverá atender:

Utilizar as canaletas de piso em chapa de aço pré zincada a fogo, duto formado em perfil tipo "U" corrugados, que são destinados a dar maior resistência mecânica e aderência ao concreto, com tampa também fabricada em chapa de aço pré zincada a fogo, encaixando-se perfeitamente sobre pressão ao perfil, de maneira a impedir a entrada de argamassa durante a concretagem. **O Duto de piso deverá possuir a seção de 25mmx70mm, e serão da marca : Mopa Ref. Mopaduto de 25mmx70mm ou Padrão do Banco do Edifício Sede 3º Pavimento ou equivalente técnico.**

Atenciosamente,



banrisul

Gerencia de Licitações e Compras
Unidade de Licitações e Compras
(51) 3215-4510 | E-mail: banrisul_licitacoes@banrisul.com.br

 ANTES DE IMPRIMIR este documento pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE.

De: DG Engenharia e construções Ltda. <dgeng@terra.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 2 de setembro de 2022 10:37
Para: BANRISUL LICITACOES <BANRISUL_LICITACOES@banrisul.com.br>
Assunto: REFERENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0000545/2022
Prioridade: Alta

Bom dia,

Referente ao item abaixo especificado em planilha pelo Banco, informamos que a indicação do mesmo ser Mopa não está correto, pois em contato com a Fabrica NIEDAX/MOPA, nos foi informado que esse produto não faz parte do escopo de fornecimento deles.

Também não encontramos produto similar com os nossos fornecedores, sendo assim solicitamos mais especificações referente a esse item para que possamos fazer a cotação correta.

3.3.3.1 Rede de piso (comum a ambas)

.1

Canaleta de aço galvanizado 70mmx20mm com tampa de encaixe com reforços transversais , ref. Mopa produto m
cabearno estruturado)

Informação da MOPA:

-Materiais solicitados e não apresentados nesta proposta não fazem parte do escopo de fornecimento da NIEDAX-Mopa.

Att

Simone Freire
DG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA