BANRISUL LICITACOES

De: BANRISUL LICITACOES
Enviado em: quinta-feira, 25 de março de 2021 14:26
Para: 'energiars@terra.com.br'
Assunto: ENC: solicitação de esclarecimentos - PROCESSO 000023/2021

À ENERGIARS
Ref.: Consulta Licitação nº0000023/2021
Objeto:

O padrão de Lumens está estabelecido como referencial mínimo aproximado, modelos similares em capacidade superior e que se assemelhem em suas características e especificações técnicas às luminárias catalogadas por nossa unidade engenharia podem ser utilizadas.

Atenciosamente,

Gerencia de Licitações e Compras
Unidade de Licitações e Compras
☎ (51) 3215-4510 | E-mail: banrisul_licitacoes@banrisul.com.br

ANTES DE IMPRIMIR este documento pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE.

De: energiars@terra.com.br <energiars@terra.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 24 de março de 2021 16:57
Para: Contratacoes Instrumentalizacao <Contratacoes_Instrumentalizacao@banrisul.com.br>; Engenharia PPCI <Engenharia_PPCI@banrisul.com.br>; BANRISUL LICITACOES <BANRISUL_LICITACOES@banrisul.com.br>
Assunto: solicitação de esclarecimentos - PROCESSO 000023/2021

AO

BANRISUL S/A

Gerencia de Instrumentalização processos e contratações

Unidade de contratações e Pagadoria

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIEMTNO - PROCESSO 000023/2021

Solicitamos esclarecimento técnico quanto ao fornecimento de luminária de emergência

Como exemplo vamos citar o ITEM ! - sub iten 4.2

4.2 - Modulo autonomo de emergencia 2 faroletes de 32 led's, 1200 LUMENS.....

A questão, para o fornecimento dos modulos autonomos de dois faroletes com lampadas led's podemos considerar como FATOR DETERMINATE e PRINCIPAL O NUMERO DE LUMENS e ou seja 1200 lumens,

Atenciosamente,

Luis Protazio - ENERGIARS LTDA