

BANRISUL LICITACOES

De: BANRISUL LICITACOES
Enviado em: terça-feira, 12 de julho de 2022 16:41
Para: 'gaphisa@yahoo.com.br'
Assunto: ENC: PROCESSO: 0000267/2022 - AGENCIA BANRISL ESTANCIA VELHA

À Gaphisa Construções Ltda.
Ref.: Licitação nº0000267/2022
Objeto: Prestação de serviço de manutenção corretiva na Ag. Estância Velha/RS.

Prezados,

Em atenção ao seu questionamento, esclarecemos que conforme especificado na Planilha de Orçamentos, a telha especificada é a galvalume (aluzinc) natural TP40, e=0,65mm, com enchimento em EPS e=50mm, h=40mm. A estrutura metálica é para a sustentação destas telhas (metálicas).

Atenciosamente



Gerencia de Licitações e Compras
Unidade de Licitações e Compras
☎ (51) 3215-4510 | E-mail: banrisul_licitacoes@banrisul.com.br

De: Miguel Bianchi <gaphisa@yahoo.com.br>
Enviada em: terça-feira, 12 de julho de 2022 16:09
Para: BANRISUL LICITACOES <BANRISUL_LICITACOES@banrisul.com.br>
Assunto: PROCESSO: 0000267/2022 - AGENCIA BANRISL ESTANCIA VELHA

Boa Tarde!

Prezados, estamos com dificuldade para cotar os itens 2.1 e 2.3. (Qual é a telha ?)

Ítem 2.1 - Pede "**telha galvalume natural TP40**"

Ítem 2.3 - Pede estrutura metálica para "**telha ondulada de fibrocimento, metálica ou plástica**"

Atenciosamente,

GAPHISA CONSTRUÇÕES LTDA
Miguel Bianchi
Diretor
f- 51999857640