

## BANRISUL LICITACOES

---

**De:** BANRISUL LICITACOES  
**Enviado em:** terça-feira, 31 de março de 2015 16:23  
**Para:** 'ldifereng@gmail.com'  
**Assunto:** ENC: TP0000065/2015

Prezados,

Segue abaixo resposta a seu pedido de esclarecimento.

Atenciosamente,



Gerencia de Licitações e Compras  
Unidade de Licitações e Compras  
☎ (51) 3025-5800 | E-mail: [banrisul\\_licitacoes@banrisul.com.br](mailto:banrisul_licitacoes@banrisul.com.br)



ANTES DE IMPRIMIR este documento pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE.

---

**De:** Luis Henrique Scherer Scherer [<mailto:ldifereng@gmail.com>]  
**Enviada em:** terça-feira, 31 de março de 2015 09:30  
**Para:** Engenharia Obras Agencias  
**Assunto:** TP0000065/2015

Cfe conversamos gostaria de questionar sobre o processo acima.

- 1) Não encontramos as especificações técnicas essas não existem ou foi esquecido de incluir no site?
  - a. As exigências técnicas estão nas observações junto com a planilha orçamentária.
- 2) Como se dará a colocação das mantas? Tirando as telhas e as colocando entre a mesma e as terças, ou deve ser colocado sob as treliças como se fosse um forro?
  - a. Conforme planilha orçamentária ao lado interno da cobertura. Não estão especificados afastamentos entre a cobertura e o isolamento térmico, assim sendo o isolante deverá acompanhar a cobertura em seu lado interno.
- 3) Qual o tipo de telha? A continua tipo aporticada ou peças individuais como as de 2,44 x 1,20 aproximadamente?
  - a. Trata-se de um isolamento térmico aplicado ao lado interno da cobertura junto a ela e não a substituição das mesmas. Porém os armazéns em questão têm dois tipos de telhas, onduladas translúcidas e onduladas em chapa galvanizada. Salientamos que estas informações devem ser obtidas na visita no local da obra.

Ficamos no aguardo