

BANRISUL LICITACOES

De: BANRISUL LICITACOES
Enviado em: quarta-feira, 1 de abril de 2015 08:30
Para: 'Elisabete - Mataczinski'
Assunto: ENC: TP 65-2015 URGENTE

À
Mataczinski Instalações e Construções Ltda

Prezados,

Segue resposta da área técnica sobre seu questionamento:

“ Informamos que o item 23 das observações esclarece que a área apontada na planilha remete a planta da edificação. Assim cabe a licitante toda e qualquer operação necessária para cobrir 100% da área em planta da edificação, independentemente da curvatura da cobertura, se a curvatura de um pavilhão é diferente da do outro, do aproveitamento de material, quebra na aplicação, se a telha é ondulada ou reta ou seja qual for a forma da telha, locações de equipamento se for mensal ou diário ou global, recobrimento do material ou toda e qualquer outra operação necessária para cobrir totalmente a área da edificação em planta, desde que sejam atendidos os requisitos de desempenho solicitados. Por isso obrigou-se a entrega de atestado de visita.”

Atenciosamente,



Gerencia de Licitações e Compras
Unidade de Licitações e Compras
☎ (51) 3025-5800 | E-mail: banrisul_licitacoes@banrisul.com.br

 ANTES DE IMPRIMIR este documento pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE.

De: Elisabeti [<mailto:beti@mataczinski.com.br>]
Enviada em: terça-feira, 31 de março de 2015 12:29
Para: BANRISUL LICITACOES
Assunto: TP 65-2015

Senhores, referente o procedimento licitatório destina-se ao fornecimento e instalação de isolamento térmico no telhado dos pavilhões 6, 7 e 8 da BAGERGS, localizados na Av. Getúlio Vargas, 8.201, na cidade de Canoas/RS, de acordo com as condições descritas nos anexos, partes integrantes do edital, comunico que hoje foi realizada a visita técnica e a quantidade conferida foi de 10.520 m².

Favor verificar , aguardo retorno.

Elisabete Almeida
Mataczinski Instalações e Construções Ltda
Rua Augusto Severo, n° 462 sala 02
Porto Alegre RS
51 3093 1677