## BANRISUL LICITACOES

**De:** BANRISUL LICITACOES
**Enviado em:** quinta-feira, 17 de dezembro de 2020 14:12
**Para:** 'aline@powersafe.com.br'
**Cc:** 'jorge@powersafe.com.br'; 'henrique.lustosa@powersafe.com.br'; 'engenharia@powersafe.com.br'; 'ricardo@powersafe.com.br'
**Assunto:** ENC: Pedido de Esclarecimento_ Edital 000726/2020 Banrisul
**Anexos:** Pedido de Esclarecimento..pdf

À POWERSAFE IMPORTAÇÃO E EXORTAÇÃO LTDA
Ref.: Consulta Licitação nº0000726/2020
Objeto: Fornecimento e instalação de baterias para Sistema de UPS do CPD II, localizado na Rua Siqueira Campos, 736, em Porto Alegre/RS

Prezados,

Não será necessário para a empresa que irá realizar o fornecimento e instalação das baterias o serviços de parametrização dos equipamentos de UPS. A parametrização neste caso tem restritivo para a execução por parte do fabricante do equipamento (conforme atestado da Abinee do fabricante), e já que não é permitida a subcontratação, não faz parte deste escopo de licitação.

Atenciosamente,

Banrisul
**Gerencia de Licitações e Compras**
**Unidade de Licitações e Compras**
☎ (51) 3215-4510 | E-mail: banrisul_licitacoes@banrisul.com.br

**ANTES DE IMPRIMIR este documento pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE.**

---

**De:** Aline Rubia Cassiano Costa <aline@powersafe.com.br>
**Enviada em:** quarta-feira, 16 de dezembro de 2020 17:13
**Para:** BANRISUL LICITACOES <BANRISUL_LICITACOES@banrisul.com.br>
**Cc:** Jorge Alvares <jorge@powersafe.com.br>; Henrique Lustosa <henrique.lustosa@powersafe.com.br>; Davi Santana <engenharia@powersafe.com.br>; Ricardo Hilgemann <ricardo@powersafe.com.br>
**Assunto:** Pedido de Esclarecimento_ Edital 000726/2020 Banrisul

**AO**
**BANRISUL**
**UNIDADE DE LICITAÇÕES E COMPRAS**

**REF.: Edital de Licitação nº 0000726/2020**

**PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**

**A POWERSAFE IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA** inscrita no CNPJ nº 06.282.480/0001-07, por intermédio de seu representante legal infra assinado, em razão do Edital de Licitação nº 0000726/2020 vem por meio desta, **TEMPESTIVAMENTE,** solicitar Pedido de Esclarecimento em face do processo licitatório supramencionado, questionando este Egrégio órgão, conforme a seguir:

O referido Edital descreve como objeto: “Fornecimento e Instalação de Baterias para Sistema de UPS do CPD II”, menciona também, “que os serviços deverão ser executados conforme projetos, memoriais descritivos, planilha de orçamentos e demais documentos anexos ao instrumento convocatório”.

Porém, o edital não menciona sobre a Parametrização dos Nobreaks, se o Órgão Contratante dispõe de empresa prestadora de serviço contratada responsável por parametrizar após instalação das Baterias, **OU** se é responsabilidade da Licitante, após declarada vencedora, terceirizar empresa para a Parametrização do Nobreak para as Baterias ?

Aguarda breve resposta para composição dos preços.

Obrigado.

Atenciosamente,

_____

Powersafe Importação Exportação Ltda
Jorge Alvares da Silva
Diretor

P.S: (documento assinado segue anexo)

Att,

**Aline Rúbia**
**Departamento de Licitações**
aline@powersafe.com.br
**Tel.: (11) 4227-2477 Ramal 6177**

POWERSAFE
BATERIAS ESPECIAIS
www.powersafe.com.br

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001:2015