

BANRISUL LICITACOES

De: BANRISUL LICITACOES
Enviado em: quarta-feira, 20 de maio de 2020 11:32
Para: 'licitacao@secpower.com.br'
Assunto: ENC: PE N° 1241/2019 - 240 baterias 12V120Ah - ESCLARECIMENTO 2

À SECPower

Prezados,

Esta exigência de dimensões físicas das baterias se dá pelo espaço reduzido do ambiente onde serão instaladas, além das restrições dimensionais dos gabinetes atualmente utilizados. Este é o espaço limite da dimensão "altura" se dá principalmente considerando as conexões da bateria e os limites de segurança entre os componentes energizados e as estruturas metálicas não isoladas próximas. Além disto, outra restrição é o espaço mínimo para permitir a instalação/desinstalação/manutenção.

Portanto estas exigências dimensionais tratam-se de um reflexo das restrições físicas no ambiente que serão instaladas, não podendo ser alteradas ou ultrapassadas.

Atenciosamente,



Gerencia de Licitações e Compras
Unidade de Licitações e Compras
☎ (51) 3215-4510 | E-mail: banrisul_licitacoes@banrisul.com.br

 ANTES DE IMPRIMIR este documento pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE.

De: Licitação <licitacao@secpower.com.br>
Enviada em: terça-feira, 19 de maio de 2020 15:02
Para: BANRISUL LICITACOES <BANRISUL_LICITACOES@banrisul.com.br>
Assunto: PE N° 1241/2019 - 240 baterias 12V120Ah - ESCLARECIMENTO 2

Prezada Comissão de Licitação, boa tarde,

Para atender à exigência da capacidade MÍNIMA solicitada, **121 A em 10 h**, por favor verifiquem se é possível fornecermos uma bateria com o seguinte dimensional:

MARCA SECPower - SP12-134 (FABRICANTE FIRST POWER)

| Modelo | Características dimensionais e elétricas | | | | | | | |
|-----------|--|----------------------|--------------------|------------------|--------------|-------------|---------|-----------|
| | Tensão Nominal (Vcc) | Capacidade e Ah/ 20h | Capacidade Ah/ 10h | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | Peso kg | Termi |
| SP 12-134 | 12 | 140,6 | 135 | 342 | 172 | 285 | 42,5 | INSERT M8 |

Vejam que a altura ultrapassa em apenas 4 cm.

DADOS DA ESPECIFICAÇÃO NO EDITAL: 380 X 180 X 245 mm

14 Materiais e serviços

Fornecimento e instalação de Bateria 12-120 (12V 120Ah/10Hr) para o Sistema No-Break (UPS) de 275 kVA Powerware (EATON). A Bateria deve possuir certificação ANATEL, e ter as dimensões máximas de 380x180x245mm (comprimento, largura, altura). Capacidade mínima (Ah) à 1,75 vpc e 25°C: 126,80Ah para 20h, 121Ah para 10h, 107Ah para 5h, 91,20Ah para 3h, 71,10Ah para 1h. Máxima corrente de carga 24A. Resistência interna 4,00 mOhm. Terminal tipo insert T11/M8. Bateria estacionária selada de chumbo ácido regulada por válvula (VRLA), que utiliza tecnologia AGM (Absorbed glass mat), não necessitando de adição de água em seu interior e nem a verificação periódica da densidade do eletrólito, durante toda a vida útil da bateria, devido ao processo de recombinação de até 99% dos gases em seu interior, não havendo, portanto, perda para o meio externo.. Os cabos existentes de interligação devem ser reutilizados na instalação das novas baterias. Parafusos e demais conexões/acessórios deverão ser fornecidos.

Gratos,

Núcleo de Licitações

secpower

✉ licitacao@secpower.com.br
☎ 11 5541-51120 / Ramal 5152
☎ 11 44563-0387

Grupo GNHR

Feito de Sonho, Gente, Cultura e Propósito

secpower secpainéis



Livre de vírus. www.avast.com.