

BANRISUL LICITACOES

De: BANRISUL LICITACOES
Enviado em: segunda-feira, 15 de abril de 2019 09:32
Para: 'Jonas G Crixel'
Cc: Luis F Rodrigues; Bruno Porcides
Assunto: RES: Informação Técnica : Licitação 0000107/2019

Prioridade: Alta

À
PESA GERADORES
Ref.: Licitação nº 0000107/2019

Prezados,

Em resposta ao questionamento, informamos que o escopo desta licitação refere-se ao “day 1”, ou seja, a 02 (duas) Unidades de Grupos Geradores (GMG 1 e GMG 3). Destaca-se que, conforme descrito no Termo de Referência e Quantitativos constantes na Planilha Orçamentária, as instalações e demais preparações devem contemplar expansão para instalação de um terceiro Gerador, que será adquirido por outro processo.

Atenciosamente,



Gerencia de Licitações e Compras
Unidade de Licitações e Compras
☎ (51) 3215-4510 | E-mail: banrisul.licitacoes@banrisul.com.br


De: Jonas G Crixel <Crixel_Jonas@pesa.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 12 de abril de 2019 16:15
Para: BANRISUL LICITACOES <BANRISUL_LICITACOES@banrisul.com.br>
Cc: Luis F Rodrigues <rodrigues_luis@pesa.com.br>; Bruno Porcides <porcides_bruno@pesa.com.br>
Assunto: Informação Técnica : Licitação 0000107/2019
Prioridade: Alta

À
Banrisul Licitações.
Ref.: Licitação nº 0000107/2019

Prezados

Questionamentos:

- a) No Edital 000107/2019, na página 44, no Termo de Referência, mencionas como Escopo de Fornecimento, 02 Unidades de grupos geradores. Já nas especificações técnicas, projetos e memorial e Planilha de Especificações Técnicas, detalhas que o fornecimento seria de 03 unidades, cfe abaixo:
- “Serão 3 (três) grupos geradores, divididos em 2 cenários, “day 1” e “day 2”. No primeiro cenário, e escopo deste documento, serão instalados 2 grupos geradores (GMG 1 e GMG 3) e, no cenário day 2, o sistema será expandido com a instalação de mais 1 grupo gerador (GMG 2), conforme figura e tabela abaixo:



Pergunta: Qual seria a quantidade correta de fornecimento de unidades de grupos geradores? Duas (02) ou Três (03)?